

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210440

Výrobek: Rozváděč

Typ: BPS 832232S (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 3x 230/400 V AC, 50 Hz, do 2000 A, I_{cw} do 10 kA, IP 55/20

Objednatel: Callipso Pardubice s.r.o.
generála Svobody 56, 533 51 Pardubice - Rosice, Česká republika

Výrobce: Callipso Pardubice s.r.o.
generála Svobody 56, 533 51 Pardubice - Rosice, Česká republika

Výrobní místo: Callipso Pardubice s.r.o.
generála Svobody 56, 533 51 Pardubice - Rosice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 211673-01/01 ze dne: 26.07.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-2 ed.2:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12
čl. 5, 6.2, 10.2.2, 10.2.7, 10.3, 10.4, 10.5.2, 10.9.2, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3, J.9.4.4)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 211673 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 01.08.2024

02.08.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



211673-01