

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230289

Výrobek: Oceloplechový rozváděč elektroměrový

Typ: CE2719ZUP33 (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 3x230/400 V, 50 Hz, 400 A, IP 30/20, IP 43/20 se stříškou

Objednatel: Callipso Pardubice s.r.o.
generála Svobody 56, 533 51 Pardubice - Rosice, Česká republika

Výrobce: Callipso Pardubice s.r.o.
generála Svobody 56, 533 51 Pardubice - Rosice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 231524-01/01 ze dne: 27.06.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:21 čl. 5, 6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5.2, 10.9.2, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1, J.9.4.4.1)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 231524 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)

Platnost certifikátu je omezena do: 10.07.2026

11.07.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



231524-01