

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: 231524-01/01

Datum vydání: 27. 6. 2023

Výrobek: Oceloplechový rozváděč elektroměrový
Typ: CE2719ZUP33 (varianty viz příloha)
Jmenovité hodnoty: 3x230/400 V, 50 Hz, 400 A, IP 30/20,
IP 43/20 se stříškou
Výrobní číslo: -
Výrobce: Callipso Pardubice s.r.o.
generála Svobody 56, 533 51 Pardubice - Rosice,
Česká republika
Výrobní místo: -
Objednavatel: Callipso Pardubice s.r.o.
generála Svobody 56, 533 51 Pardubice - Rosice,
Česká republika
Počet zkoušených vzorků: 0
Vzorky předloženy dne: -
Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Zkoušky prováděny v době od 27. 6. 2023 do 27. 6. 2023
Jiné údaje: Využity výsledky zkoušek z protokolu č. 021479-01/01.
Zkušební předpis: ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:21 čl. 5, 6, 10.2, 10.3, 10.4,
10.5.2, 10.9.2, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1,
J.9.4.4.1)

Zpracoval: Jiří Houska

Schválil: Lukáš Burda
technický vedoucí zkušební laboratoře

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Počet stran příloh: 1

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, jak byl přijat, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství.
Bez písemného souhlasu Elektrotechnického zkušební ústavu, s. p. nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Typové značení rozvaděčů CE

Např. CE/XX/XX/X/X/X/X/X

1.Znak – rozměr

Viz příloha 1.

2.Znak – jm. proud

00 – bez hl. jištění

01 – 4A

02 – 6A

03 – 10A

04 – 16A

05 – 20A

06 – 25A

07 – 32A

08 – 40A

09 – 50A

10 – 63A

11 – 80A

12 – 100A

13 – 125A

14 – 150A

15 – 160A

16 – 200A

17 – 250A

18 – 320A

19 – 400A

3.Znak – připevnění

Z - Zapuštěný

P - Přisazený

4.Znak - konstrukce

U - Elektroměrový

5.Znak – způsob měření el. energie

P - Přímý

N - Nepřímý

6.Znak – počet el. měření**7.Znak – počet FM relé**

Předmět certifikace: **Oceloplechový rozváděč elektroměrový**
Typ: CE2719ZUP33 (varianty viz příloha)
Jmenovité hodnoty: $U_n = 3 \times 230 / 400 \text{ V}$, $f_n = 50 \text{ Hz}$, $I_n = 400 \text{ A}$, IP 30/20, IP43/20 se stříškou

Na výše uvedený výrobek byl vydán **certifikát EZÚ č. 1200314** ze dne 13. 7. 2020 s využitím výsledků zkoušek **dle protokolu č. 021479-01/01** ze dne 29. 6. 2020. Zkoušky byly provedeny podle:

ČSN EN 61439-1 ed. 2:12+1:15, ČSN EN 61439-2 ed. 2:12+1:19 čl. 5, 6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5.2, 10.9.2, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1, J.9.4.4.1), 10.13 s vyhovujícím výsledkem.

Dle prohlášení výrobce nebyly na výrobku provedeny žádné změny, které by měly vliv na bezpečnost nebo základní funkci výrobku.

Výsledky uvedené ve výše zmíněných protokolech byly porovnány s požadavky aktualizovaných vydání norem:

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:21 čl. 5, 6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5.2, 10.9.2, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1, J.9.4.4.1)

Výrobek splňuje požadavky normy.

Vypracoval: Jiří Houska
Dne: 27. 6. 2023

Konec protokolu o zkoušce